




CANALIZACIONES




ARQUETA CRUCE



ARQUETA Y CIMENTACIÓN



PLANTA



- LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE SALIDA DE PICA, SERÁ COMO MÍNIMO 35 mm. Cu
- LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE UNIÓN DE BÁCULOS O COLUMNAS Y CENTRO DE MANDO, DESDE LA SOLDADURA DE DERIVACIÓN, ESTARÁ DE ACUERDO CON MIBT 039

TAPA Y MARCO DE POLIESTER

